Abdruck aus dem Wasserbuch M-V



## Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 1052

1. Adressat: Gemeinde Seebad Ahlbeck

Kurparkstraße 4

17419 Seebad Ahlbeck

2. Bescheid: Wasserrechtliche Erlaubnis vom 06.03.2001

erteilt durch: Staatliches Amt für Umwelt und Natur Ueckermünde

**Aktenzeichen:** E7 9697 / 16 / 00

3. Rechtsnorm: § 3 Abs. 1 Nr. 5 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasser-

haushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 1996 (BGBI. I S. 1695), zuletzt geändert durch Artikel 19

des Gesetzes vom 3. Mai 2000 (BGBl. I S. 632)

4. Benutzungsart: Versickern von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser

5. Örtliche Lage: Gewässer: Grundwasser

Ort: Seebad Ahlbeck

<u>Karte</u>	<u>Hochwert</u>	<u>Rechtswert</u>	
N-33-77-A-b-3	5980400 5980330 5980280	3446470 3446540 3446600	Rigole 1 Rigole 2 Rigole 3
	5980250	3446640	Rigole 4

**6. Zweck:** Versickern von gesammeltem NSW aus dem Bereich der Dünen-, Grenz-,

Rathenau-, Stresemann-, Bismarck-, Ritter- und Goethestraße

7. Maß: Die zu versickernde Niederschlagsmenge beträgt bezogen auf eine

Gesamtfläche von insgesamt ca. 9,6 ha (Ared. = 3,9 ha;

r15 = 100 l/s, n = 1) ca 900 l/s.

Für die einzelnen Versickerungsanlagen ergeben sich folgende Zulaufmengen:
. Rigole 1 Grenzstr./Rathenaustr.: 278 l/s (bezogen auf Ared.= 1,19 ha)

. Rigole 2 Rathenaustr./Stresemannsstr.: 311 l/s (bezogen auf Ared. = 1,51 ha)

. Rigole 3 Stresemannstr./Bismarkstr. (West): 156 l/s (bezogen auf Ared. = 0,54 ha) . Rigole 4 Bismarkstr./Stresemannstr. (Ost): 156 l/s (bezogen auf Ared. = 0,54 ha)

Wasserbuchblatt Nr.: 1052 Seite 1 In das Wasserbuch eingetragen am 21.05.2001. Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

## Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 1052

Seite 2