



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

## Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 1063

- 1. Adressat:** Wellness Resort Warnemünde GmbH & Co.KG  
Lange Straße 1a  
18055 Rostock
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 04.07.2000 in der Fassung des  
1. Änderung vom 16.06.2004 und 2. Änderung vom 21.05.2012  
**erteilt durch:** Staatliches Amt für Umwelt und Natur Rostock  
**Aktenzeichen:** WE/13003/010/154/378/00
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4a des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 1996 (BGBl. I S. 1695), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 3. Mai 2000 (BGBl. I S. 632)
- 4. Benutzungsart:** Einleitung von gereinigtem Abwasser und Regenwasser in die Ostsee
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Ostsee  
Ort: Rostock-Warnemünde
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
| N-33-61-A-c  | 6010420         | 3309200           |
- 6. Zweck:** Ableitung von gereinigtem AW aus der Badewasseraufbereitung des Erlebnisbades und von Regenwasser (Hotel, Promenade, Erlebnisbad und Parkhaus)
- 7. Maß:** Einleitmengen:  
1) aus Badewasseraufbereitung der Erlebnisbades 107 m<sup>3</sup>/d  
20 m<sup>3</sup>/h  
JSW-Menge 39.055 m<sup>3</sup>  
2) Regenwasser 200 l/s
- |                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Beschaffenheit:       | Probenahmestelle Rückspülwasserbecken |
| Überwachungswerte     |                                       |
| Abfiltrierbare Stoffe | 50 mg/l                               |
| pH-Wert               | 6,5-8,5                               |
| AOX                   | 0,2 mg/l                              |
| Phosphat              | 2,0 mg/l                              |
| Stickstoff, organisch | 10 mg/l                               |
| Freies Chlor          | 0,5 mg/l                              |
| Al                    | 2,0 mg/l                              |

In das Wasserbuch eingetragen am 28.06.2001, geändert am 30.04.2014.  
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 1063 Seite 2
--------------------------------------