



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

## Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern Wasserbuchblatt Nr.: 1106

- 1. Adressat:** Schweriner Abwasserentsorgung  
Eckdrift 43 - 45  
19061 Schwerin
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 12.09.1996 in der Fassung der Nachträge vom 19.02.1997 und 20.07.1999  
**erteilt durch:** Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Schwerin  
**Aktenzeichen:** 15.4.13.2.01 / 04 - 96
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 5 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 1986 (BGBl. I S. 1529, ber. S. 1654), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 27. Juni 1994 (BGBl. I S. 1440)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Niederschlagswasser durch Versickerung in das Grundwasser
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Grundwasser  
Ort: Schwerin
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |                      |
|--------------|-----------------|-------------------|----------------------|
|              | 5947650         | 4456900           | Rigole DN 300 - RBA1 |
|              | 5947500         | 4456750           | Versickerungs- RBA2  |
- 6. Zweck:** Ableiten von Niederschlagswasser über Regenwasserbehandlungsanlagen RBA1 (Rigolen) und RBA 2 (Versickerungsbecken mit Notüberlauf)
- 7. Maß:** Einleitmenge: RBA 1 - NSW von Teilgebiet 1, 2 und Wolfsschlucht  
Bemessungsregen  $R_{15,1} = 110 \text{ l/s ha}$ ,  $t = 15 \text{ min}$ ;  $n = 0,20$   
Zufluß  $Q_{zu} = 25,0 \text{ l/s}$ ,  $A_{red} = 2272,73 \text{ m}^2$   
max. Abwassermenge  $25,0 \text{ l/s}$  zur Rigole
- RBA 2 - NSW von Teilgebiet 3 und 7 Ages = 5,3 ha
- | Überwachungswerte     |  |
|-----------------------|--|
| Parameter             | Grenzwert                                |
| RBA 1                 |  |
| Kohlenwasserstoffe    | $\leq 5 \text{ mg/l}$ qualif. Stichprobe |
| RBA 2                 |  |
| abfiltrierbare Stoffe | $< 20 \text{ mg/l}$ qualif. Stichprobe   |
| absetzbare Stoffe     | $< 0,5 \text{ ml/l}$ "                   |
| Kohlenwasserstoffe    | $< 5 \text{ mg/l}$ "                     |

**8. Befristung:** 31.12.2016

In das Wasserbuch eingetragen am 09.08.2001.  
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 1106 Seite 2
--------------------------------------