



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

## Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern Wasserbuchblatt Nr.: 1161

- 1. Adressat:** Zweckverband Wismar  
Dorfstraße 28  
23972 Lübow
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 20.07.2001 in der Fassung der  
Änderungsbescheide vom 27.01.2004 und 23.03.2005  
**erteilt durch:** Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg  
**Aktenzeichen:** 66111010 - 04405 - 018 - 2001
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasser-  
haushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom  
12. November 1996 (BGBl. I S. 1695), zuletzt geändert durch Artikel 19  
des Gesetzes vom 3. Mai 2000 (BGBl. I S. 632)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in die Binnenvorflut mit Anschluss an den Graben 13
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Binnengraben mit Vorflutanschluss an den Graben 13  
Ort: Hageböök / OT Vogelsang
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
| N-32-84-A-a  | 5987376         | 2671776           |
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der mechanisch-biologischen Kläranlage (SBR-Anlage)  
behandelten Abwassers - KA Vogelsang
- 7. Maß:** Einleitmenge:
- |                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Anschluß                           | 100 EW                 |
| Abwassermenge (Fremdwasser 30 %)   | 16 m <sup>3</sup> /d   |
| Trockenwetterabfluß (120l / E / d) | 12 m <sup>3</sup> /d   |
| Jahresschmutzwassermenge           | 4380 m <sup>3</sup> /a |
- Beschaffenheit:
- | Parameter  | einzuhaltende<br>Überwachungswerte |
|--|------------------------------------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)  | 150 mg/l*                          |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5)  | 40 mg/l*                           |
| Stickstoff ges.(Nges) als Summe aus<br>Ammonium-, Nitrit- und Nitratstickstoff | 80 mg/l*                           |
| Phosphor ges. (Pges)   | 12 mg/l*                           |

\* Probenahmeart = qualifizierte Stichprobe

**8. Befristung:** 31.07.2011

In das Wasserbuch eingetragen am 13.11.2001, geändert am 04.10.2005.  
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 1161 Seite 2
--------------------------------------