



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 1167

- 1. Adressat:** Zweckverband Wasser / Abwasser
Mecklenburgische Schweiz
Gasstr. 26
17166 Teterow
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 31.08.2001
- erteilt durch:** Landrat des Landkreises Güstrow
Aktenzeichen: E / 53050 / 33 / 01
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 1996 (BGBl. I S. 1695), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 27. Juli 2001 (BGBl. I S. 1950)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in das Gewässer - verrohrter Z 150/119 -
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: verrohrter Z 150/119
Ort: Groß Markow
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|---------------|-----------------|-------------------|
| N-33-74-C-b-2 | 5969000 | 3348650 |
- 6. Zweck:** Ableiten von Abwasser nach der Behandlung in der vollbiologischen Abwasserreinigungsanlage (Tauchkörperanlage) - KA Groß Markow
- 7. Maß:** Einleitmenge:
Anschluss 275 EW
Trockenwetterabfluss pro Tag 51,6 m³/d
(einschließlich 25 % Fremdwasser)
Trockenwetterabfluss pro Stunde 4,39 m³/h
Trockenwetterabfluss pro Jahr 18.819,4 m³/a
- Beschaffenheit:
- | Parameter | einzuhaltende Überwachungswerte | Probenahmeart |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l | qualifizierte Stichprobe |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 40 mg/l | " |

8. Befristung: 31.12.2016

In das Wasserbuch eingetragen am 21.11.2001.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 1167 Seite 2
