



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern Wasserbuchblatt Nr.: 1169

- 1. Adressat:** Wohnungseigentümergeinschaft
"Boddenhof Stedar"

18528 Buschvitz
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 23.08.2001 in der Fassung der
1. Änderung vom 07.04.2005
erteilt durch: Staatliches Amt für Umwelt und Natur Stralsund
Aktenzeichen: StAUN HST - 310a-5242.2 - RÜG - 93 - 455
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4a des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 12. November 1996 (BGBl. I S. 1695), zuletzt geändert durch Artikel 7
des Gesetzes vom 27. Juli 2001 (BGBl. I S. 1950)
- 4. Benutzungsart:** Einleitung von Abwasser in den Kleinen Jasmunder Bodden
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Kleiner Jasmunder Bodden
Ort: Buschvitz/OT Stedar
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
| 0208-424 | 6035710 | 4596280 |
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der mechanisch-biologischen Kläranlage des "Boddenhofes
Stedar" behandelten Abwassers (Anschlußwert 60 EW) und des NSW
- 7. Maß:** Einleitmenge:
- | | |
|--|-------------------------|
| Abwassermengen aus Abwasserbehandlungsanlage | 0,9 m ³ /h |
| Jahresschmutzwassermenge | 1.926 m ³ /a |
| Niederschlagswassermengen | 90 l/s |
- Beschaffenheit:
- | | | |
|--|------------------------------------|---|
| Parameter | einzuhaltende
Überwachungswerte | Probe-
nahmeart
qualifizierte
Stichprobe |
| Chemischer Sauerstoff-
bedarf (CSB) | 150 mg/l | " |
| Biochemischer Sauerstoff-
bedarf (BSB5) | 40 mg/l | " |

8. Befristung: 31.12.2015

In das Wasserbuch eingetragen am 21.11.2001, berichtigt am 07.11.2005.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 1169 Seite 2
