



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

## Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 1174

- 1. Adressat:** Zweckverband kommunaler Wasserversorgung  
und Abwasserbehandlung Ludwigslust  
Techentiner Straße 36  
19288 Ludwigslust
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 07.03.1997, zuletzt geändert durch  
6. Änderungsbescheid vom 06.12.2021  
**erteilt durch:** Staatliches Amt für Umwelt und Natur Schwerin  
**Aktenzeichen:** StAUN SN 310c 5242.2.2.111 5418081/96/1254
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasser-  
haushaltsgesetz - WHG) in der Bekanntmachung der Neufassung vom  
12. November 1996 (BGBl. I S. 1695)
- 4. Benutzungsart:** Einleitung von Abwasser in die Müritz-Elde-Wasserstraße
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Müritz-Elde-Wasserstraße  
Ort: Neustadt-Glewe  
*Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):*  
Rechtswert Hochwert  
33272398 5919279
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der mechanisch-biologischen Kläranlage  
behandelten Abwassers
- 7. Maß:** Abwassermenge:  
angeschlossene EGW 10.000  
QG 1.615 m<sup>3</sup>/d  
QG 150 m<sup>3</sup>/h  
QG 590.000 m<sup>3</sup>/a  
Die Jahresschmutzwassermenge beträgt 335.000 m<sup>3</sup>/a
- Beschaffenheit:
- | Parameter                              | einzuhaltender<br>Überwachungswert |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| pH-Wert                                | 6,5 - 8,5                          |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)      | 90 mg/l                            |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5)  | 20 mg/l                            |
| Stickstoff (gesamt) Nges.              | 18 mg/l                            |
| Ammonium-Stickstoff NH <sub>4</sub> -N | 10 mg/l                            |
| Phosphor (gesamt) Pges.                | 2 mg/l                             |

Für die Ermittlung der Schadeinheiten werden die Überwachungswerte CSB, Nges. und Pges. sowie die festgelegte Jahresschmutzwassermenge zugrunde gelegt.

Zusätzlich gelten die Schwellenwerte der weiteren Parameter der Anlage zu § 3 AbwAG.

**8. Befristung:** 31.12.2041

In das Wasserbuch eingetragen am 22.11.2001 , geändert am 20.01.2022.  
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 1174 Seite 2
--------------------------------------