



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 1224

- 1. Adressat:** Zweckverband Wasser / Abwasser
Mecklenburgische Schweiz
Gasstr. 26
17166 Teterow
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 26.11.2001
- erteilt durch:** Landrat des Landkreises Güstrow
Aktenzeichen: E/53003/61/01
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 12. November 1996 (BGBl. I S. 1695), zuletzt geändert durch Artikel 7
des Gesetzes vom 27. Juli 2001 (BGBl. I S. 1950)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in das Gewässer L 165
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: L 165
Ort: Kleverhof
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|---------------|-----------------|-------------------|
| N-33-74-A-d-2 | 5975550 | 3351030 |
- 6. Zweck:** Ableiten von Abwasser nach der Behandlung in der vollbiologischen Abwasser-
reinigungsanlage (Rotox-Belebungsanlage) - KA Kleverhof
- 7. Maß:** Einleitmengen:
Abwassermenge: 160 EW
- Folgende Abflüsse dürfen nicht überschritten werden:
- | | |
|--|----------------------------|
| Trockenwetterabfluss pro Tag
(einschließlich 25 % Fremdwasser) | 30,0 m ³ /d |
| Trockenwetterabfluss pro Stunde
(einschließlich 25 % Fremdwasser) | 2,65 m ³ /h |
| Trockenwetterabfluss pro Jahr
(einschließlich 25 % Fremdwasser) | 10.950,0 m ³ /a |
- Beschaffenheit:
- | | |
|---------------------------------------|----------|
| chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l |
| biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 40 mg/l |

8. Befristung: 31.12.2016

In das Wasserbuch eingetragen am 07.02.2002.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 1224 Seite 2
