



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 1282

- 1. Adressat:** Touristik Lohme GmbH
Bereich Parkplatz Hagen
Arkonastraße 31
18551 Lohme
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 28.12.2001 zuletzt geändert durch
6. Änderung vom 18.04.2008 und 7. Änderung vom 25.11.2010
erteilt durch: Landrat des Landkreises Rügen
Aktenzeichen: WE 22/KA/07/2001
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 5 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 12. November 1996 (BGBl. I S. 1695), zuletzt geändert durch Artikel 7
des Gesetzes vom 27. Juli 2001 (BGBl. I S. 1950)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in das Grundwasser über ein geschütztes Biotop
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Grundwasser
Ort: Lohme/OT Hagen
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|---------------|-----------------|-------------------|
| N-33-52-A-d-1 | 6049620 | 3411100 |
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der mech.-biolog. Tropfkörper-Kläranlage
behandelten Abwassers - Anschlußwert von 100 Einwohnern (EW)
- 7. Maß:** Abwassermenge (einschließlich Fremdwasser):
stündlich: 1,5 m³/h
täglich : 15,00 m³/d
Jahresschmutzwassermenge: 2.500 m³/a
- | | |
|--|------------------------------------|
| Beschaffenheit: | ab 01.01.2005 |
| Parameter | einzuhaltende
Überwachungswerte |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 40 mg/l |
| | Konzentrationen |
| Phosphor, gesamt | 15 mg/l |
| Stickstoff, gesamt als Summe aus
NO ₃ -N, NO ₂ -N u. NH ₄ -N | 100 mg/l |
- 8. Befristung:** 31.12.2020

In das Wasserbuch eingetragen am 08.04.2002, geändert am 08.12.2011.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 1282 Seite 2
