



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

## Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

### Wasserbuchblatt Nr.: 1339

- 1. Adressat:** Gemeinde Selpin  
über Amt Tessin-Land  
Woltower Str. 18  
18195 Selpin
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 04.11.1992 in der Fassung  
der Änderung vom 02.02.1993  
**erteilt durch:** Landrat des Landkreises Rostock  
**Aktenzeichen:** WE/01/08/37/137/667/92
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasser-  
haushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom  
23. September 1986 (BGBl. I S. 1529, ber. S. 1654), geändert durch  
Artikel 5 des Gesetzes vom 12. Februar 1990 (BGBl. I S. 205)
- 4. Benutzungsart:** Einleitung von mechanisch/biologisch gereinigtem Abwasser  
in den Vorflutgraben 19/13
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Vorflutgraben 19/13  
Ort: Selpin
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
| 0406-222     | 5984775         | 4532610           |
- 6. Zweck:** Ableitung von mechanisch/biologisch gereinigtem Abwasser aus der  
Kleinbelebungsanlage Selpin - Anschlußwert max. 250 EGW
- 7. Maß:** Einleitmenge: max. 75 m<sup>3</sup>/d
- | Beschaffenheit:<br>Parameter          | Überwachungswert |
|---------------------------------------|------------------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)     | 150 mg/l         |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 40 mg/l          |
| pH-Wert                               | 6-8,5            |
| abfiltrierbare Stoffe                 | 25 mg/l          |

In das Wasserbuch eingetragen am 23.05.2002.

Das Wasserbuchblatt umfaßt die Seite 1.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.