



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 1450

- 1. Adressat:** WCO Kinderkost GmbH Conow
Am Kalischacht 03
19294 Malliß / OT Conow
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 04.12.2001 in der Fassung der Änderungsbescheide vom 27.01.2004 und 30.08.2006
erteilt durch: Landrat des Landkreises Ludwigslust
Aktenzeichen: 68-692.2-43/G-0722/1-00
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 5 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 1996 (BGBl. I S. 1695), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 27. Juli 2001 (BGBl. I S. 1950)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in das Grundwasser
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Grundwasser
Ort: Conow
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
| N-32-107-B-c | 5898750 | 4453800 |
- 6. Zweck:** Ableiten von NSW von Dach- und Verkehrsflächen des Geländes und phosphathaltigem Kühlwasser aus der Frischwasserkühlung des Sterilisationsprozesses
- 7. Maß:** Die zu entwässernde Gesamtfläche des Niederschlagswassers umfasst 12.975 m²
Einleitmenge: 8229 m³/Jahr (bezogen auf 633 l/m² NS im Jahr)
Die abzuleitende Kühlwassermenge beträgt max. 180.000 m³/Jahr
max. 1.000 m³/Tag
- | | |
|---|-----------|
| Überwachungswerte - phosphathaltiges Kühlwasser - | |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 40 mg/l |
| Phosphorverbindungen als Phosphor gesamt | 0,3 mg/l |
| adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX) | 0,15 mg/l |
- 8. Befristung:** 31.12.2011

In das Wasserbuch eingetragen am 06.08.2002, geändert am 27.11.2006.
Das Wasserbuchblatt umfaßt die Seite 1.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.