



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

## Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern Wasserbuchblatt Nr.: 1451

- 1. Adressat:** Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden  
Bahnhofstraße 87  
19230 Hagenow
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 14.01.2002, zuletzt geändert durch 4. Änderungsbescheid vom 19.09.2022  
**erteilt durch:** Landrat des Landkreises Ludwigslust  
**Aktenzeichen:** 532/68/2.2-21-1/D-0902/01-02 W
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 1996 (BGBl. I S. 1695), zuletzt geändert durch Artikel 18 des Gesetzes vom 9. September 2001 (BGBl. I S. 2331)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in den Vorflutgraben BE 016 am LV 454 (Schwechower Bach)
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: BE 016 am LV 454 (Schwechower Bach)  
Ort: Pritzier  
*Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):*  
Rechtswert Hochwert  
33238591 5921066
- 6. Zweck:** Ableiten des behandelten häuslichen Schmutzwassers aus der Teichkläranlage Pritzier - 700 EWG
- 7. Maß:** Einleitmengen:  
Schmutzwasser (Zufluss bei Trockenwetter +10%)  
1,53 l/s  
5,50 m<sup>3</sup>/h  
55,00 m<sup>3</sup>/d  
20.000 m<sup>3</sup>/a
- Beschaffenheit:  
Parameter einzuhaltender Überwachungswert  
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 150 mg/l  
Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSB5) 40 mg/l  
Gesamt-Stickstoff (Nanorg. ges.) 25 mg/l  
Gesamt-Phosphor (Pges.) 10 mg/l

Abgaberechtlich gelten die Schwellenwerte der Parameter  
der Anlage zu § 3 AbwAG.

**8. Befristung:** 31.12.2042

In das Wasserbuch eingetragen am 06.08.2002 , geändert am 28.11.2022.  
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.