



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 1462

- 1. Adressat:** Abwasserzweckverband Marlow-Bad Sülze
Am Markt 1
18334 Bad Sülze
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 12.06.2002 in der Fassung des
3. Änderungsbescheides vom 04.12.2016
erteilt durch: Landrat des Landkreises Nordvorpommern
Aktenzeichen: WE 8/13057/078/96526/049/02
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 1996 (BGBl. I S. 1695), zuletzt geändert durch Artikel 18 des Gesetzes vom 9. September 2001 (BGBl. I S. 2331)
- 4. Benutzungsart:** Einleitung von Abwasser in den Nebengraben zum Graben 31/12
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Nebengraben zum Graben 31/12
Ort: Schulenberg/OT Fahrenhaupt
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert
33340668 6000456
- 6. Zweck:** Beseitigung des häuslichen Abwassers nach Behandlung in Tropfkörperanlage - KA Fahrenhaupt (80 EW)
- 7. Maß:** Einleitmenge:
Einwohnerwerte ca. 80 EW
Schmutzwasser 85 l/EW und d 6,80 m³/d
Fremdwasser 50 % täglich 3,40 m³/d
Trockenwetterabfluß gesamt 10,20 m³/d
max. Einleitmenge 13 l/s
Jahresschmutzwassermenge 2400 m³/a
- Beschaffenheit:
Parameter einzuhaltende Überwachungswerte
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 150 mg/l*
Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) 40 mg/l*
Stickstoff gesamt (TIN) 60 mg/l*
Phosphor (P) 14 mg/l*

* Probenahmeart = qualifizierte Stichprobe

Wasserbuchblatt Nr.: 1462
Seite 1

8. Befristung: 31.12.2016

In das Wasserbuch eingetragen am 12.08.2002 , gelöscht am 17.02.2017.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 1462 Seite 2
