



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 1463

- 1. Adressat:** Abwasserzweckverband
Marlow-Bad Sülze
Am Markt 1
18334 Bad Sülze
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 23.04.2001 in der Fassung des
1. Änderungsbescheides vom 30.06.2005
erteilt durch: Landrat des Landkreises Nordvorpommern
Aktenzeichen: WE 8/13057/057/96519/044/01
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 1996 (BGBl. I S. 1695), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 3. Mai 2000 (BGBl. I S. 632)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in den Graben 30
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Graben 30 (Klosterbach)
Ort: Marlow/OT Bartelshagen I

<u>Karte</u>	<u>Hochwert</u>	<u>Rechtswert</u>
N-33-62-C-b-3	6010150	3332160

- 6. Zweck:** Beseitigung des in der biologischen Kläranlage (Tropfkörperanlage) behandelten häuslichen Abwassers (600 Einwohnerwerte)

- 7. Maß:** Einleitmenge: Einwohnerwerte ca. 600

Schmutzwasser (60 l/EW und d)	36,00 m ³ /d
Fremdwasser 25 % (30 l/EW) täglich	9,00 m ³ /d
Trockenwetterabfluß gesamt	45,00 m ³ /d
Einleitmenge in das Gewässer	2 l/s
Jahresschmutzwassermenge	12.550 m ³ /a

Beschaffenheit:

Parameter	einzuhaltende Überwachungswerte
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)	150 mg/l*
Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5)	40 mg/l*
Stickstoff gesamt (TIN)	80 mg/l*
Phosphor (P)	14 mg/l*

* Probenahmeart = qualifizierte Stichprobe

Wasserbuchblatt Nr.: 1463
Seite 1

8. Befristung: 31.12.2011

In das Wasserbuch eingetragen am 13.08.2002, geändert am 10.02.2006.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 1463 Seite 2
