



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 1541

- 1. Adressat:** Zweckverband Grevesmühlen
Karl-Marx-Straße 9
23936 Grevesmühlen
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 08.07.2002 zuletzt geändert durch den
3. Änderungsbescheid vom 05.04.2005
erteilt durch: Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg
Aktenzeichen: 66.111010-58-07003-029-2002
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 1996 (BGBl. I S. 1695), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juni 2002 (BGBl. I S. 1914, 2711)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in den Graben K 1/2
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Graben K 1/2
Ort: Kussow
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
| N-32-83-A-d | 5977068 | 2640911 |
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der mechanisch-biologischen Kläranlage Kussow (Pflanzenbeetanlage) behandelten Abwassers
- 7. Maß:** Einleitmengen:
Ausbaugröße 100 EW
Abwassermenge (Fremdwasser 50 %) bis zu 15 m³/d
Trockenwetterabfluß(darf nicht überschritten werden) 8 m³/d
Jahresschmutzwassermenge 2.500 m³/a
- Beschaffenheit:
Parameter einzuhaltende Überwachungswerte
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 150 mg/l*
Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) 40 mg/l*
Stickstoff ges.(Nges) als Summe aus Ammonium-, Nitrit- und Nitratstickstoff 50 mg/l*
Phosphor ges. (Pges) 15 mg/l*

* Probenahmeart = qualifizierte Stichprobe

Wasserbuchblatt Nr.: 1541
Seite 1

8. Befristung: 31.07.2012

In das Wasserbuch eingetragen am 04.11.2002, geändert am 13.02.2006.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 1541 Seite 2
