



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 1571

- 1. Adressat:** Herberge an der Hertesburg
Frau Christa Lüder
Am Schlaat 1
18375 Ostseebad Prerow
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 08.06.2001 in der Fassung des
1. Änderungsbescheides vom 30.06.2005
erteilt durch: Landrat des Landkreises Nordvorpommern
Aktenzeichen: WE 8/13057/068/96513/083/01
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 1996 (BGBl. I S. 1695), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 3. Mai 2000 (BGBl. I S. 632)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in einen Graben

- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Graben
Ort: Prerow/OT Hertesburg

<u>Karte</u>	<u>Hochwert</u>	<u>Rechtswert</u>	
N-33-50-C-a-4	6037480	3345470	Graben

- 6. Zweck:** Beseitigung des in der biologischen Kläranlage (Rotationstauchkörper) behandelten häuslichen Abwassers von 100 Einwohnerwerten

- 7. Maß:**
- | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------|
| Menge: | | |
| Schmutzwasser: | 100 l/EW und d - ca. 100 EW | 10,00 m ³ /d |
| Fremdwasser: | 30 % (30 l/EW) tägl. | 3,00 m ³ /d |
| Trockenwetterabfluß: | Gesamt | 13,00 m ³ /d |
| Jahresschmutzwassermenge (häusl. Abw.) | | 1.200 m ³ /a |
| Einleitmenge in das Gewässer: | | 0,45 l/s |
| Die Ableitung erfolgt durch ein Ablaufpumpwerk für einen mittleren Zufluss von 1,62 m ³ /h | | |

Beschaffenheit:

Parameter	einzuhaltende Überwachungswerte
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)	150 mg/l*
Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5)	40 mg/l*
	einzuhaltende Konzentration
Stickstoff gesamt (TIN)	90 mg/l*

Wasserbuchblatt Nr.: 1571
Seite 1

Phosphor (P)

18 mg/l*

* Probenahmeart = qualifizierte Stichprobe

8. Befristung: 31.12.2011

In das Wasserbuch eingetragen am 04.02.2003, geändert am 10.02.2006.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 1571 Seite 2
