Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern
- Wasserbuchbehörde -

Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 1604

1. Adressat: Zweckverband Wismar

Dorfstraße 28
23972 Lübow

2. Bescheid: Wasserrechtliche Erlaubnis vom 04.12.2002 in der Fassung der Änderungsbescheide vom 26.01.2004 und 23.03.2005
erteilt durch: Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg
Aktenzeichen: 66111010-58-09201-013-2002

3. Rechtsnorm: § 3 Abs. 1 Nr. 5 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)

4. Benutzungsart: Einleiten von Abwasser in das Grundwasser

5. Örtliche Lage: Gewässer: Grundwasser
Ort: Schimm/OT Tarzow

Karte	Hochwert	Rechtswert

6. Zweck: Beseitigung des in der mechanisch-biologischen Kläranlage Tarzow behandelten Abwassers - Rotox-Belebungsanlage

7. Maß: Einleitmenge:

Anschluß	72 EW
Abwassermenge (Fremdwasser 50 %)	12 m³/d
Trockenwetterabfluß (108 l/E/d)	8 m³/d
Jahresschmutzwassermenge	2920 m³/a

Beschaffenheit:

Parameter	einzuhaltende Überwachungswerte
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)	150 mg/l*
Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5)	40 mg/l*
Stickstoff ges.(Nges) als Summe aus Ammonium-, Nitrit- und Nitratstickstoff	120 mg/l*
Phosphor ges. (Pges)	20 mg/l*

* Probenahmeart = qualifizierte Stichprobe

.

Anschrift der Wasserbuchbehörde: Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern
Goldberger Str. 12, 18273 Güstrow; Telefon: 03843 / 777 0; Telefax: 03843 / 777 306

8. Befristung: 31.12.2012

In das Wasserbuch eingetragen am 04.03.2003, geändert am 04.10.2005.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Anschrift der Wasserbuchbehörde: Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern
Goldberger Str. 12, 18273 Güstrow; Telefon: 03843 / 777 0; Telefax: 03843 / 777 306