



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 1930

- 1. Adressat:** Landeshauptstadt Schwerin
Schweriner Abwasserentsorgung
Eckdrift 43-45
19061 Schwerin
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 08.12.2003
- erteilt durch:** Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Schwerin
Aktenzeichen: 32.5.13.1.01/01-03
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in ein oberirdisches Gewässer - ZV 3a
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: ZV 3a
Ort: Schwerin
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> | <u>Einleitstelle</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| | 5945751 | 4461357 | D 63a |
- 6. Zweck:** Ableitung des über den "kritischen Mischwasserabfluss" hinausgehenden Mischwasseranfalls aus den EG I bis IV (Nord-, West- u. Feldstadt) - RÜ 2
- 7. Maß:** Umfang der Gewässerbenutzung
- | | | | | | |
|----------------------------|----------|--------|--------|--------|---------|
| Kritische Regenspende | l/s x ha | 7,5 | 10 | 15 | 30 |
| Regendauer | Min | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Entladungsdauer | Min | 133 | 147 | 157 | 165 |
| Trockenwetterabfluss (ca.) | l/s | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Entlastungsmenge | l/s | 50,8 | 147,5 | 340,6 | 1007,2 |
| max. Drosseldurchfluss | l/s | 697,4 | 800,5 | 938,9 | 1168,4 |
| Mischungsverhältnis | S:R | 1:2,98 | 1:4.04 | 1:5,81 | 1:10,57 |
- 8. Befristung:** 31.12.2010

In das Wasserbuch eingetragen am 21.01.2004.

Das Wasserbuchblatt umfaßt die Seite 1.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.