



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 1974

- 1. Adressat:** Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband
Ernst-Alban-Straße 2
17192 Waren
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 07.08.1995 zuletzt geändert durch
3. Änderungsbescheid vom 21.12.2010
erteilt durch: Landrat des Landkreises Müritz
Aktenzeichen: 662/07/09-011
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 1986 (BGBl. I S. 1529, ber. S. 1654), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 27. Juni 1994 (BGBl. I S. 1440)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in das Gewässer II.Ordnung - Graben 20 zum Z47 (Hufenbach)
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Graben 20
Ort: Groß Vielen
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
| | 5928668 | 4569324 |
- 6. Zweck:** Ableiten von behandeltem Abwasser aus der mech.-biol. Kläranlage (2 natürlich belüftete Teiche; 1 Pflanzenbecken) - KA Groß Vielen
- 7. Maß:**
- | | |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Einleitmengen: | 140 EW |
| Abwassermengen | 1,0 m ³ /h |
| Trockenwetterabfluß | 1,0 m ³ /h; 9,30 m ³ /d |
| Jahresschmutzwassermenge | 3.400 m ³ /a |
- Beschaffenheit:
- | Parameter | einzuhaltende Überwachungswerte |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB 5) | 40 mg/l |
| Nges | 20 mg/l |
| Pges | 10 mg/l |

In das Wasserbuch eingetragen am 22.01.2004, geändert am 28.07.2011.

Das Wasserbuchblatt umfaßt die Seite 1.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.