



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 1999

- 1. Adressat:** Gemeinde Divitz-Spoltershagen
über Amt Barth - Land
Hölzern Kreuzweg 11
18356 Barth
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 10.06.2003 zuletzt geändert durch
3. Änderungsbescheid vom 07.09.2010
erteilt durch: Staatliches Amt für Umwelt und Natur Stralsund
Aktenzeichen: StAUN/HST/310a-5242.2./NVP/02/446
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in ein Oberflächengewässer - die Barthe
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Barthe
Ort: Divitz-Spoltershagen/ OT Frauendorf
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
| N-33-62-A-b | 6024500 | 3350240 |
- 6. Zweck:** Ableiten von behandeltem Abwasser aus der mech.-biol. KA
(Belebung - Scheibentauchkörper) - KA Divitz-Frauendorf
- 7. Maß:** Einleitmenge: 250 EW
- | | |
|--------------------------|---|
| Abwassermenge | 28,20 m ³ /d (Trockenwetter) |
| Fremdwasser | 7,05 m ³ /d |
| max. Einleitmenge | 35,25 m ³ /d |
| Jahresschmutzwassermenge | 7.500 m ³ /a |
- Beschaffenheit:
- | | | |
|--|----------|--------------------------|
| chem. Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l | qualifizierte Stichprobe |
| biol. Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSB5) | 40 mg/l | " |
| Nges. | 35 mg/l | |
| Pges | 14 mg/l | |

8. Befristung: 31.12.2013

In das Wasserbuch eingetragen am 25.02.2004, geändert am 13.04.2011.
Das Wasserbuchblatt umfaßt die Seite 1.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.