



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2011

- 1. Adressat:** KMG Kliniken AG
Badstraße 5 - 7
19336 Bad Wilsnack
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 02.12.2003 in der Fassung des 1. Änderungsbescheides vom 10.10.2006 und 2. Änderungsbescheides vom 01.12.2010
erteilt durch: Landrat des Landkreises Müritz
Aktenzeichen: 662/7/11-006/800/8
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in Gewässer II.Ordnung - Vorfluter 025-00-023
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Vorfluter 025-00-023
Ort: Sommerstorf
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> | <u>Brunnen</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | 5942094 | 4539850 | |
- 6. Zweck:** Ableiten von behandeltem Abwasser aus der mech.-biol. KA (Tropfkörper) - KA "Alter Landsitz"
- 7. Maß:**
- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Einleitmenge: | 112 EW |
| Abwassermenge | 8,96 m ³ /d |
| Wellnessbereich | 3,76 m ³ /d |
| Jahresschmutzwassermenge gesamt | 4.642,8 m ³ /a |
- Beschaffenheit:
- | | |
|--|---------------------------------|
| Parameter | einzuhaltender Überwachungswert |
| chem. Sauerstoffbedarf (CSB) | 145 mg/l |
| biol. Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSB5) | 40 mg/l |
| Stickstoff gesamt (Nges) | 40 mg/l |
| Phosphor gesamt (Pges) | 14 mg/l |
- abwasserabgaberechtlicher Schwellenwert
- | | |
|-----------------|----------------------------|
| Beschaffenheit: | einzhaltende Konzentration |
| Kupfer (Cu) | 0,25 mg/l |

Zusätzlich gelten die Schwellenwerte der Anlage zu § 3 AbwAG.

Wasserbuchblatt Nr.: 2011
Seite 1

In das Wasserbuch eingetragen am 27.02.2004, geändert am 06.02.2013.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

| |
|--------------------------------------|
| Wasserbuchblatt Nr.: 2011 Seite 2 |
|--------------------------------------|