



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2014

- 1. Adressat:** Landhotel Spornitz
An der B 191
17372 Spornitz
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 04.07.2001 in der Fassung des
Widerspruchsbescheides vom 08.03.2002
erteilt durch: Landrat des Landkreises Parchim
Aktenzeichen: 68.30/44/47.1/225/01
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
12. November 1996 (BGBl. I S. 1695), zuletzt geändert durch Artikel 19
des Gesetzes vom 3. Mai 2000 (BGBl. I S. 632)
- 4. Benutzungsart:** Einleitung von Abwasser in ein Gewässer II. Ordnung -
Sandgraben (Brenzer Kanal)
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Sandgraben (Brenzer Kanal)
Ort: Spornitz
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
| 0505-34 | 5919394 | 4480788 |
- 6. Zweck:** Ableiten von behandeltem Abwasser aus der mech.-biol. Kläranlage
(Belebungsanlage) - KA Hotel Spornitz
- 7. Maß:**
- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Einleitmenge: | 400 EGW |
| Abwassermenge | max. 8,43 m ³ /d |
| Jahresschmutzwassermenge | 3077 m ³ /a |
- Beschaffenheit:
- | | | |
|--|----------|--------------------|
| CSB (chem. Sauerstoffbedarf) | 150 mg/l | qualif. Stichprobe |
| BSB5 (biol. Sauerstoffbedarf in 5 Tagen) | 40 mg/l | " |
| pH - Wert | 6,5 - 8 | |
| frei von aufschwimmenden Fetten und Ölen | | |
- 8. Befristung:** 31.12.2010

In das Wasserbuch eingetragen am 26.02.2004.
Das Wasserbuchblatt umfaßt die Seite 1.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.