



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2040

- 1. Adressat:** Zweckverband Wasser/Abwasser
Boddenküste
Kastanienweg 2
17498 Diedrichshagen
- 2. Bescheid:** Gehobene Erlaubnis vom 12.11.1998, zuletzt geändert durch
5. Änderungsbescheid vom 12.03.2018
erteilt durch: Oberbürgermeister der Hansestadt Greifswald
Aktenzeichen: 70.0/AW/KA/039/05/98
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 1996 (BGBl. I S. 1695), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. August 1998 (BGBl. I S. 2455, ber. S. 3582)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in das Gewässer II. Ordnung - Graben 60/013
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Graben 60/013
Ort: Katzow
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert
33413421 5990358
- 6. Zweck:** Ableiten von behandeltem Abwasser aus der vollbiologischen Kläranlage (Belebung - 900 EGW) - KA Katzow
- 7. Maß:** Einleitmenge:
Abwassermenge 25 m³/h
200 m³/d
Trockenwetterabfluss 135 m³/d
Jahresschmutzwassermenge 22.000 m³/a
- Beschaffenheit:
chem. Sauerstoffbedarf (CSB) 90 mg/l */ ab 01.07.2006
biochem. Sauerstoffbedarf (BSB₅) 40 mg/l *
Stickstoff ges. (Nges.) als Summe von 30 mg/l *
Ammonium-, Nitrit- und Nitratstickstoff
Phosphor ges. (Pges.) 10 mg/l *

* Probenahme = qualifizierte Stichprobe

In das Wasserbuch eingetragen am 10.08.2004 , geändert am 31.07.2018.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

| |
|--------------------------------------|
| Wasserbuchblatt Nr.: 2040 Seite 2 |
|--------------------------------------|