



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

## Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2055

- 1. Adressat:** Zweckverband Wasser/Abwasser  
Boddenküste  
Kastanienweg 2  
17498 Diedrichshagen
- 2. Bescheid:** Gehobene Erlaubnis vom 13.07.2000, zuletzt geändert durch  
4. Änderungsbescheid vom 11.01.2007  
**erteilt durch:** Landrat des Landkreises Ostvorpommern  
**Aktenzeichen:** 70.0/AW/KA/025/03/00
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 1996 (BGBl. I S. 1695), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 3. Mai 2000 (BGBl. I S. 632)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in das Gewässer II. Ordnung - Graben 43/015
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Graben 43/015  
Ort: Groß Kiesow/ OT Sanz
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
| N-33-63-D    | 5987640         | 3398140           |
- 6. Zweck:** Ableiten von behandeltem Abwasser aus der vollbiol. KA (SBR)  
- KA Sanz (200 EW)
- 7. Maß:** Einleitmengen:  
Abwassermengen max. 65 m<sup>3</sup>/h; 40 m<sup>3</sup>/d  
Tagesschmutzwassermenge 25,50 m<sup>3</sup>/d
- ab 01.01.2006  
Jahresschmutzwassermenge 2.500,00 m<sup>3</sup>/a
- Beschaffenheit:  
chem. Sauerstoffbedarf (CSB) 150 mg/l Stichprobe  
biochem. Sauerstoffbedarf (BSB5) 40 mg/l Stichprobe  
Stickstoff ges. (Nges.) als Summe von Ammonium-, Nitrit- und Nitratstickstoff 30 mg/l Stichprobe  
Phosphor ges. (Pges.) 10 mg/l Stichprobe

**8. Befristung:** 31.12.2020

In das Wasserbuch eingetragen am 04.08.2004, geändert am 16.08.2007.

Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 2055 Seite 2
--------------------------------------