



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2056

- 1. Adressat:** Zweckverband Wasser/Abwasser
Boddenküste
Kastanienweg 2
17498 Diedrichshagen
- 2. Bescheid:** Gehobene Erlaubnis vom 14.07.2000, zuletzt geändert durch
5. Änderungsbescheid vom 11.01.2007
erteilt durch: Landrat des Landkreises Ostvorpommern
Aktenzeichen: 70.0/AW/KA/025/04/00
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 1996 (BGBl. I S. 1695), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 3. Mai 2000 (BGBl. I S. 632)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in das Gewässer II.Ordnung - Graben L 64
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Graben L 64
Ort: Groß Kiesow/OT Dambeck
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
| N-33-75-B-b | 5983840 | 3400000 |
- 6. Zweck:** Ableiten von behandeltem Abwasser aus vollbiol. KA - SBR-Anlage
- KA Dambeck (200 EW)
- 7. Maß:**
- | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Einleitmenge : | | |
| Abwassermengen | max. 65 m ³ /h; | 40 m ³ /d |
| Tagesschmutzwassermenge | 25,50 m ³ /d | |
| ab 01.01.2006 | | |
| Jahresschmutzwassermenge | 2.500 m ³ /a | |
| Beschaffenheit: | | |
| chem. Sauerstoffbedarf (CSB) | 70 mg/l | Stichprobe / ab 01.07.2006 |
| biochem. Sauerstoffbedarf (BSB5) | 40 mg/l | Stichprobe |
| Stickstoff ges. (Nges.) als Summe von Ammonium-, Nitrit- und Nitratstickstoff | 20 mg/l | Stichprobe / ab 01.07.2006 |
| Phosphor ges. (Pges.) | 10 mg/l | Stichprobe |

8. Befristung: 31.12.2020

In das Wasserbuch eingetragen am 04.08.2004, geändert am 16.08.2007.

Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 2056 Seite 2
