



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2068

- 1. Adressat:** Zweckverband Wasserversorgung und
Abwasserbehandlung Anklam
Kleinbahnweg 5
17389 Anklam
- 2. Bescheid:** Gehobene Erlaubnis vom 10.10.2000, zuletzt geändert durch
5. Änderungsbescheid vom 21.01.2010 und 6. Änderungsbescheid vom 02.06.2010
erteilt durch: Landrat des Landkreises Ostvorpommern
Aktenzeichen: 70.0/AW/KA/021/07/00
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
12. November 1996 (BGBl. I S. 1695), zuletzt geändert durch Artikel 19
des Gesetzes vom 3. Mai 2000 (BGBl. I S. 632)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in das Gewässer II.Ordnung -
Vorfluter L-76/1 (Küpergraben)
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Vorfluter L-76/1 (Küpergraben)
Ort: Ducherow
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
| 0409-413 | 5959020 | 5420665 |
- 6. Zweck:** Ableiten von behandeltem Abwasser aus der vollbiol. KA (Kompaktanlage)
- KA Ducherow (3000 EW)
- 7. Maß:** Einleitmenge:
Abwassermenge 45,0 m³/h
" 450,0 m³/d
Trockenwetterabfluss 277,0 m³/d
- ab 01.01.2010
Jahresschmutzwassermenge 76.000,0 m³/a
- Beschaffenheit:
Parameter einzuhaltende
Überwachungswerte
- | | |
|---|-----------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) ab 01.01.2007 | 70,0 mg/l |
| biochem. Sauerstoffbedarf (BSB5) | 25,0 mg/l |
| Stickstoff ges. (Nges) als Summe von
Ammonium-, Nitrit- und Nitratstickstoff | 15,0 mg/l |
| Phosphor ges. (Pges) ab 01.01.2007 | 8,0 mg/l |

8. Befristung: 31.12.2020

In das Wasserbuch eingetragen am 02.09.2004, geändert am 22.07.2010.
Das Wasserbuchblatt umfaßt die Seite 1.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.