



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

## Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2075

- 1. Adressat:** Zweckverband Wasserversorgung und  
Abwasserbehandlung Anklam  
Kleinbahnweg 5  
17389 Anklam
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 27.01.1999, zuletzt geändert  
durch 6. Änderungsbescheid vom 14.08.2018  
**erteilt durch:** Landrat des Landkreises Ostvorpommern  
**Aktenzeichen:** 70.0/APB/AW/KA/070/02/99
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasser-  
haushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom  
12. November 1996 (BGBl. I S. 1695), zuletzt geändert durch Artikel 2 des  
Gesetzes vom 25. August 1998 (BGBl. I S. 2455, ber. S. 3582), in Verbindung  
mit § 13 des Wassergesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG)  
vom 30. November 1992 (GVOBl. M-V S. 669), geändert durch Gesetz vom  
2. März 1993 (GVOBl. M-V S. 178)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in das Gewässer II.Ordnung - Binnengraben
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Binnengraben  
Ort: Neu Kosenow/ OT Auerose  
*Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):*  
Rechtswert Hochwert  
33417898 5962408
- 6. Zweck:** Ableiten von behandeltem Abwasser aus natürlich belüftetem Abwasserteich  
- KA Auerose
- 7. Maß:** Einleitmengen  
Abwassermengen 1,7 m<sup>3</sup>/h  
17,0 m<sup>3</sup>/d  
Trockenwetterabfluss 13,0 m<sup>3</sup>/d  
Jahresschmutzwassermenge 4.300,0 m<sup>3</sup>/a  
(rückwirkend ab 01.01.2018)
- Beschaffenheit:  
Parameter einzuhaltende Überwachungswerte nach  
Filtration  
ab 01.01.07
- |                                  |          |          |
|----------------------------------|----------|----------|
| chem. Sauerstoffbedarf (CSB)     | 150 mg/l | 135 mg/l |
| biochem. Sauerstoffbedarf (BSB5) | 40 mg/l  | 35 mg/l  |

Wasserbuchblatt Nr.: 2075  
Seite 1

Stickstoff ges. (Nges.)

ab 02.04.2007  
40 mg/l

**8. Befristung:** 31.12.2019

In das Wasserbuch eingetragen am 03.09.2004 , geändert am 23.10.2018.  
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 2075 Seite 2
--------------------------------------