



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2076

- 1. Adressat:** Zweckverband Wasserversorgung und
Abwasserbehandlung Anklam
Kleinbahnweg 5
17389 Anklam
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 07.12.1998, zuletzt geändert
durch 7. Änderungsbescheid vom 27.09.2018
erteilt durch: Landrat des Landkreises Ostvorpommern
Aktenzeichen: 70.0/APB/AW/KA/045/028/98
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
12. November 1996 (BGBl. I S. 1695), zuletzt geändert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 25. August 1998 (BGBl. I S. 2455, ber. S. 3582)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in das Gewässer II.Ordnung - Großer Abzugsgraben
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Großer Abzugsgraben
Ort: Krien
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert
33397838 5966218
- 6. Zweck:** Ableiten von behandeltem Abwasser aus der Belebungsanlage mit
Schlammstabilisierung - KA Krien
- 7. Maß:** Einleitmengen:
Abwassermengen 7,0 m³/h
70,0 m³/d
Trockenwetterabfluss 47,0 m³/d
ab 01.01.2018
Jahresschmutzwassermenge 13.000 m³/a
Beschaffenheit:
Parameter einzuhaltende
Überwachungswerte
chem. Sauerstoffbedarf (CSB) 110 mg/l
biochem. Sauerstoffbedarf (BSB5) 40 mg/l
Stickstoff ges.(Nges.) als Summe aus
Ammonium-, Nitrit- und Nitratstickstoff 70 mg/l
Phosphor ges. (Pges.) / ab 02.04.2007 12 mg/l

Wasserbuchblatt Nr.: 2076
Seite 1

In das Wasserbuch eingetragen am 03.09.2004 , geändert am 26.02.2019.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 2076 Seite 2
