



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2079

- 1. Adressat:** Zweckverband Wismar
Dorfstraße 28
23973 Lübow
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 08.06.2004 in der Fassung der
Änderungsbescheide vom 30.09.2005, 21.12.2005 und 19.12.2008
erteilt durch: Staatliches Amt für Umwelt und Natur Schwerin
Aktenzeichen: StAUN/SN/310g-520.15.1-5811003-59281/04/715
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)
in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in ein oberirdisches Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Wallensteingraben
Ort: Bad Kleinen
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
| N-32-83-D-b | 5961160 | 4466758 |
- 6. Zweck:** Ableiten des in der KA Bad Kleinen (Belebung) behandelten Abwassers
- 7. Maß:**
- | | |
|---|--|
| Abwassermenge | bis zu 1.500,0 m ³ /d
63,0 m ³ /h
17,5 l/s |
| Jahresschmutzwassermenge (ab 01.01.2009) | 210.000 m ³ /a |
| Ausbaugröße | 6.500 EW |
| angeschlossene Einwohnerwerte 2004
(bezogen auf BSB5 - Zulauffracht) | ca. 5.800 EW |
| Parameter: | Überwachungswert: |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)
(ab 01.01.2009) | 70 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 20 mg/l |
| Ammoniumstickstoff | 8 mg/l |
| Stickstoff gesamt anorg. (ab 01.01.2009) | 10 mg/l |
| Phosphor gesamt | 5 mg/l |
| Temperatur | 25 °C |
| pH-Wert | 6,5 - 8,5 |

Wasserbuchblatt Nr.: 2079
Seite 1

8. Befristung: 31.12.2021

In das Wasserbuch eingetragen am 26.08.2004, geändert am 17.02.2009.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 2079 Seite 2
