



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2080

- 1. Adressat:** Zweckverband Schweriner Umland
Sukower Straße 46
19086 Plate
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 19.09.2002, zuletzt geändert durch 3. Änderungsbescheid vom 27.10.2017
erteilt durch: Landrat des Landkreises Parchim
Aktenzeichen: 68.20/44/18.1/430/02
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in das Gewässer II. Ordnung - Ruthener Abzugsgraben mit Vorflut zum Mühlenbach
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Ruthener Abzugsgraben
Ort: Ruthenbeck
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert
33281588 5936040
- 6. Zweck:** Ableitung des in der mechanisch-biologischen Kläranlage behandelten Abwassers - SBR-Verfahren - KA Ruthenbeck
- 7. Maß:** Einleitmenge: Anschlussgrad 394 EGW
- | | | |
|---------------------------|---------|----------------------------|
| Abwassermenge | max. Qd | 59,1 m ³ /d |
| geforderter Drosselablauf | | 3,7 l/s |
| Jahresschmutzwassermenge | Qa | 21.571,5 m ³ /a |
- Beschaffenheit:
- | Parameter | Überwachungswert |
|---|------------------|
| CSB (chemischer Sauerstoffbedarf) | < = 110 mg/l |
| BSB5 (biol. Sauerstoffbedarf in 5 Tagen) | < = 25 mg/l |
| NH4-N (Ammonium-Stickstoff) | < = 10 mg/l |
| Nges (Stickstoff ges.: NH4-N + NO3-N + NO2-N) | < = 20 mg/l |
| Pges (Phosphor gesamt) | < = 15 mg/l |

8. Befristung: 31.12.2032

In das Wasserbuch eingetragen am 14.10.2004 , geändert am 17.05.2018.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 2080 Seite 2
