



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

## Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2090

- 1. Adressat:** Zweckverband Grevesmühlen  
Karl-Marx-Straße 9  
23936 Grevesmühlen
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 09.11.2001 in der Fassung der  
Bescheide vom 19.06.2003 und 23.02.2006  
**erteilt durch:** Landrat des Landkreises Ludwigslust  
**Aktenzeichen:** 68-692.2-21.1/J-1231/167-01W
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes  
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung  
vom 12. November 1996 (BGBl. I S. 1695), zuletzt geändert durch Artikel 7  
des Gesetzes vom 27. Juli 2001 (BGBl. I S. 1950)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in den Vorflutgraben BE 1.08  
am LV 60 (Ottergraben)
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: BE 1.08  
Ort: Zülow
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
|              | 5938152         | 4451459           |
- 6. Zweck:** Ableiten von behandeltem häuslichem Schmutzwasser aus der natürlich belüf-  
teten Teichkläranlage Zülow (170 EGW)
- 7. Maß:** Einleitmengen:  
Abwassermenge 0,21 l/s; 0,765 m<sup>3</sup>/h; 18,36 m<sup>3</sup>/d  
Jahresschmutzwassermenge 6.700 m<sup>3</sup>/a
- Beschaffenheit:  
chem. Sauerstoffbedarf (CSB) 150 mg/l \*  
biochem. Sauerstoffbedarf (BSB5) 40 mg/l \*
- \* Probenahme = qualifizierte Stichprobe
- 8. Befristung:** 31.12.2021

In das Wasserbuch eingetragen am 17.09.2004, geändert am 13.04.2006.  
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

|                                      |
|--------------------------------------|
| Wasserbuchblatt Nr.: 2090<br>Seite 2 |
|--------------------------------------|