



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2092

- 1. Adressat:** Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Bahnhofstraße 87
19230 Hagenow
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 04.06.2003, zuletzt geändert durch 3. Änderungsbescheid vom 12.12.2018
erteilt durch: Landrat des Landkreises Ludwigslust
Aktenzeichen: 532/68-692.2-21.1/D-0312/001-03
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in das Gewässer - LV 101/H
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: LV 101/H ("Gammelineer Bach")
Ort: Gammelin
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert
33250108 5936330
- 6. Zweck:** Ableiten von behandeltem Schmutzwasser aus der natürlich belüfteten Teich-Kläranlage - KA Gammelin
- 7. Maß:** Einleitmenge:
Abwassermenge 1,4 l/s; 5,04 m³/h; 50,40 m³/d; 18.000 m³/a
Jahresschmutzwassermenge 13.000 m³/a
Beschaffenheit:
Parameter einzuhaltender Überwachungswert
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 150 mg/l
Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSB5) 40 mg/l
Gesamt-Stickstoff (Nanorg.ges.) 25 mg/l
Gesamt-Phosphor (Pges.) 12 mg/l
Abgaberechtlich gelten die Schwellenwerte der Parameter der Anlage zu § 3 AbwAG.
- 8. Befristung:** 31.12.2033

Wasserbuchblatt Nr.: 2092
Seite 1

In das Wasserbuch eingetragen am 23.09.2004 , geändert am 16.04.2019.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 2092 Seite 2
