



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2115

- 1. Adressat:** Zweckverband Wasser/Abwasser
Boddenküste
Kastanienweg 2
17498 Dietrichshagen
- 2. Bescheid:** Gehobene Erlaubnis vom 10.02.2004, zuletzt geändert
durch 4. Änderungsbescheid vom 20.01.2009
erteilt durch: Landrat des Landkreises Ostvorpommern
Aktenzeichen: 70.0/AW/KA/050/02/2003
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)
in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in das Gewässer II.Ordnung - Vorflutgraben 21
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Vorflutgraben 21
Ort: Heilgeisthof
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|---------------|-----------------|-------------------|
| N-33-63-D-a-4 | 5997250 | 3390310 |
- 6. Zweck:** Ableiten von behandeltem Abwasser aus der vollbiol. KA
(Scheibentauchkörper) - Ortskläranlage Heilgeisthof
- 7. Maß:**
- | | |
|--------------------------|---|
| Einleitmenge: | 150 EW |
| Abwassermenge (gesamt) | 17,55 m ³ /d |
| Trockenwetterabfluß | 13,50 m ³ /d |
| Jahresschmutzwassermenge | 5.500 m ³ /a (ab 01.01.2009) |
- Beschaffenheit:
- | | |
|---|----------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 40 mg/l |
| Stickstoff ges. (Nges) als Summe von
Ammonium-, Nitrat- und Nitritstickstoff | 30 mg/l |
| Phosphor ges. (Pges) | 10 mg/l |
- 8. Befristung:** 31.12.2024

In das Wasserbuch eingetragen am 03.11.2004, geändert am 04.03.2009.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 2115 Seite 2
