



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2119

- 1. Adressat:** Zweckverband Wasserversorgung und
Abwasserbehandlung Rügen
Putbuser Chaussee 1
18528 Bergen auf Rügen
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis 14.09.2004 in der Fassung der
Änderungsbescheide vom 31.05.2005 und 06.02.2020
erteilt durch: Landrat des Landkreises Rügen
Aktenzeichen: WE 41/KA/02/2004
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)
in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in das Gewässer II.Ordnung - Graben 45/10
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Graben 45/10
Ort: Trent
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert
33387260 6045837
- 6. Zweck:** Ableiten von behandeltem Abwasser aus der mech.-biol. KA
(Belebung) - Ortslage Trent und Hotelanlage Vaschvitz
- 7. Maß:** ab 01.01.2005
Einleitmenge: 1900 EW
Abwassermenge: 9,6 l/s
34,5 m³/h
427,0 m³/d
Jahresschmutzwassermenge 17.000,0 m³/a
- Beschaffenheit:
Parameter einzuhaltende
- Überwachungswerte
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 110 mg/l *
Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) 25 mg/l *
- Konzentrationen
Phosphor ges. (Pges) 10 mg/l *
Stickstoff ges. (Nges); Summe aus 60 mg/l *
Ammonium-, Nitrat- u. Nitritstickstoff

* Probenahmeart = qualifizierte Stichprobe

Wasserbuchblatt Nr.: 2119
Seite 1

8. Befristung: 31.12.2034

In das Wasserbuch eingetragen am 03.12.2004 , geändert am 08.04.2020.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 2119 Seite 2
