



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

## Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2125

- 1. Adressat:** Abwasserzweckverband Marlow-Bad Sülze  
Am Markt 1  
18334 Bad Sülze
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 01.10.2004, zuletzt geändert durch  
4. Änderungsbescheid vom 16.12.2020  
**erteilt durch:** Landrat des Landkreises Nordvorpommern  
**Aktenzeichen:** WE 8/13057/057/96514/009/04
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes  
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)  
in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleitung von Abwasser in das Gewässer II.Ordnung - Graben 29/7/1
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Graben 29/7/1  
Ort: Gresenhorst  
  
*Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):*  
Rechtswert Hochwert  
33331902 6003744
- 6. Zweck:** Ableiten von gereinigtem Abwasser aus der biol. KA (Scheibentauch-  
körper + nachgeschaltete Teichanlage) - KA Gresenhorst
- 7. Maß:** Einleitmenge:  
  
Einwohnerwert 700 EW  
Schmutzwasseranlaß (70 l/E/d) 49,00 m<sup>3</sup>/d  
Fremdwasser 84%/d 41,00 m<sup>3</sup>/d  
Trockenwetterabfluß ges. 90,00 m<sup>3</sup>/d  
Einleitmenge in das Gewässer 0,45 l/s  
Schmutzwassermenge 22.000 m<sup>3</sup>/a  
  
Beschaffenheit:  
  
Parameter Überwachungswert  
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 150 mg/l  
Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) 40 mg/l  
Phosphor (P) 2 mg/l  
Konzentration  
Stickstoff (N) 50 mg/l
- 8. Befristung:** 31.12.2021

In das Wasserbuch eingetragen am 02.11.2004 , geändert am 07.04.2021.  
Das Wasserbuchblatt umfaßt die Seite 1.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.