



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2126

- 1. Adressat:** Warnow Wasser- und Abwasserverband
Carl-Hopp-Str. 01
18069 Rostock
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 16.08.2004
erteilt durch: Landrat des Landkreises Bad Doberan
Aktenzeichen: A/11/181/04
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)
in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in das Gewässer II.Ordnung - Wallbach
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Wallbach
Ort: Blankenhagen
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|---------------|-----------------|-------------------|
| N-33-61-B-c-4 | 6008950 | 3326020 |
- 6. Zweck:** Ableiten des anfallenden kommunalen u. gewerbl. Abwassers nach Reinigung in
einer SBR - Anlage - KA Blankenhagen
- 7. Maß:**
- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| Einleitmenge: | 999 EW |
| Abwassermenge | 130 m ³ /d |
| Jahresschmutzwassermenge | 25.000 m ³ /a |
- Beschaffenheit:
- | Parameter | Überwachungswerte |
|---------------------------------------|-------------------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l * |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 40 mg/l * |
- * Probenahmeart = qualifizierte Stichprobe

In das Wasserbuch eingetragen am 01.11.2004.

Das Wasserbuchblatt umfaßt 1 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 2126
Seite 1