



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2129

- 1. Adressat:** Zweckverband Schweriner Umland
Sukower Straße 46
19086 Plate
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 19.08.1998 in der Fassung des 1. Änderungsbescheides vom 16.02.2004 und 2. Änderungsbescheides vom 07.02.2005
erteilt durch: Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg
Aktenzeichen: 66.01-10/20-001-181-98
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 1996 (BGBl. I S. 1695), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. April 1998 (BGBl. I S. 823)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in das Gewässer II.Ordnung - Aubach
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Aubach
Ort: Alt Meteln
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|---------------|-----------------|-------------------|
| N-32-83-D-c-2 | 5959550 | 2655200 |
- 6. Zweck:** Ableiten von behandeltem Abwasser aus der Kompaktkläranlage KA Alt Meteln
- 7. Maß:**
- | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Enleitmenge: | 1.500 E+EW | 65.700 m ³ /a |
| Abwassermenge (120l/E/d) | 180,0 m ³ /d | |
| Tagesspitze Q10 | 23,40 m ³ /h | |
| Tagesspitze Q24 | 9,75 m ³ /h | |
| Fremdwasserzufluß | 54,0 m ³ /d | 19.710 m ³ /a |
| Schmutzwasserabfluß QAbfluß | 78,0 m ³ /h | |
| Jahresschmutzwassermenge | | 85.410 m ³ /a |
-
- | | |
|--|-------------------|
| Beschaffenheit: | |
| Parameter | Überwachungswerte |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 110 mg/l* |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 25 mg/l* |
| Ammoniumstickstoff (NH4-N) | 10 mg/l* |
| Stickstoff gesamt als Summe aus Ammonium-, Nitrit- und Nitratstickstoff (Nges) | 15 mg/l* |
| Phosphor gesamt (Pges.) | 10 mg/l* |

* Probenahmeart = qualifizierte Stichprobe

Wasserbuchblatt Nr.: 2129
Seite 1

8. Befristung: 31.08.2013

In das Wasserbuch eingetragen am 26.11.2004, geändert am 10.02.2006.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 2129 Seite 2
