



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2130

- 1. Adressat:** Zweckverband Wismar
Dorfstraße 28
23972 Lübow
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 18.06.2003 in der Fassung der
Änderungsbescheide vom 23.01.2004 und 23.03.2005
erteilt durch: Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg
Aktenzeichen: 66111010-58-00703-021/2003
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in das Gewässer II.Ordnung - Graben 10/8/1/1
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Graben 10/8/1/1
Ort: Kalsow
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
| N-32-84-A-a | 5980617 | 2669941 |
- 6. Zweck:** Ableiten von gereinigtem Abwasser aus der natürlich belüfteten Teich-
kläranlage - KA Kalsow
- 7. Maß:**
- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Einleitmenge: | 200 EW |
| Abwassermenge (Fremdwasser 25 %) | 24 m ³ /d |
| Trockenwetterabfluß (95l/E/d) | 19 m ³ /d |
| Jahresschmutzwassermenge | 6.935 m ³ /a |
- Beschaffenheit:
- | Parameter | Überwachungswerte |
|---|-------------------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l* |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 40 mg/l* |
| Stickstoff ges. (Nges) Summe aus
Ammonium-, Nitrat- und Nitritstickstoff | 60 mg/l* |
| Phosphor ges. (Pges) | 12 mg/l* |
- *Probenahmeart = qualifizierte Stichprobe

8. Befristung: 30.06.2013

In das Wasserbuch eingetragen am 24.11.2004, geändert am 04.10.2005.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 2130 Seite 2
