



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2134

- 1. Adressat:** Zweckverband Wasserversorgung
und Abwasserbehandlung Anklam
Kleinbahnweg 5
17389 Anklam
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 02.12.98 zuletzt geändert
durch 9. Änderungsbescheid vom 27.09.2018
erteilt durch: Landrat des Landkreises Ostvorpommern
Aktenzeichen: 7.0/APB/AW/KA/091/027/98
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
12. November 1996 (BGBl. I S. 1695), zuletzt geändert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 25. August 1998 (BGBl. I S. 2455, ber. S. 3582)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in das Gewässer II.Ordnung - Graben L 10
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Graben L 10
Ort: Spantekow
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert
33401985 5959638
- 6. Zweck:** Ableiten von behandeltem Abwasser aus belüftetem Abwasserteich
- KA Spantekow
- 7. Maß:**
- | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| Einleitmenge | ab 01.01.2003 | |
| max. Abwassermenge | 15,0 m ³ /h | |
| | 153,0 m ³ /d | |
| Trockenwetterabfluss | 77,0 m ³ /d | |
| Jahresschmutzwassermenge
(01.01.2018) | 14.500,0 m ³ /a | |
| Beschaffenheit: | | |
| Parameter | einzuhaltende
Überwachungswerte | nach
Filtration |
| ab 01.01.07 | | |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l | 135 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 40 mg/l | 35 mg/l |
| ab 02.04.2007 | | |
| Stickstoff ges.(Nges) | 60 mg/l | |

In das Wasserbuch eingetragen am 14.02.2005 , geändert am 26.02.2019.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 2134 Seite 2
