



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2137

- 1. Adressat:** Zweckverband Wasserversorgung
und Abwasserbehandlung Anklam
Kleinbahnweg 5
17389 Anklam
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 21.01.1999, zuletzt geändert
durch 9. Änderungsbescheid vom 14.08.2018
erteilt durch: Landrat des Landkreises Ostvorpommern
Aktenzeichen: 70.0/APB/AW/KA/066/001/99
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
12. November 1996 (BGBl. I S. 1695), zuletzt geändert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 25. August 1998 (BGBl. I S. 2455, ber. S. 3582)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in das Gewässer II.Ordnung - Großer Abzugsgraben
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Großer Abzugsgraben
Ort: Neetzow
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert
33395025 5971840
- 6. Zweck:** Ableiten von behandeltem Abwasser aus dem natürlich belüftetem Abw.-teich
-KA Neetzow
- 7. Maß:** Einleitmenge
max. Abwassermenge (ab 01.01.2000) 7,0 m³/h
67,0 m³/d
Trockenwetterabfluss 33,0 m³/d
Jahresschmutzwassermenge (ab 01.01.2018) 9.000 m³/a
- Beschaffenheit:
Parameter einzuhaltende nach
Überwachungswerte Filtration
ab 01.01.07
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 150 mg/l 135 mg/l
Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) 40 mg/l 35 mg/l
ab 02.04.2007
Stickstoff ges.(Nges) 40 mg/l
- 8. Befristung:** 31.12.2019

In das Wasserbuch eingetragen am 14.02.2005 , geändert am 23.10.2018.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 2137 Seite 2
