



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern Wasserbuchblatt Nr.: 2152

- 1. Adressat:** Zweckverband Grevesmühlen

Karl-Marx-Straße 9
23936 Grevesmühlen
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 05.10.2004 in der Fassung des 1. Änderungsbescheides vom 10.03.2005 und 2. Änderungsbescheides vom 05.10.2004
erteilt durch: Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg
Aktenzeichen: 66.111010-058087-021/2004
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in den Vorfluter 7/4/2/2/B1
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Vorfluter 7/4/2/2/B1
Ort: Roduchelstorf
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
| N-32-82-D-b | 5968468 | 2630256 |
- 6. Zweck:** Ableiten von behandeltem Abwasser aus der Teichkläranlage Roduchelstorf
- 7. Maß:** Einleitmenge:
- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Anschluß | 288 EW |
| Abwassermenge (Fremdwasser 100 %) | 46 m ³ /d |
| Trockenwetterabfluß (150l / E /d) | 43 m ³ /d |
| Jahresschmutzwassermenge | 15.695 m ³ /a |
-
- | | |
|--|----------|
| Beschaffenheit: | |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 40 mg/l |
| Stickstoff gesamt als Summe | |
| Ammonium-, Nitrit- und Nitratstickstoff (Nges) | 50 mg/l |
| Phosphor gesamt (Pges) | 15 mg/l |

8. Befristung: 31.10.2014

In das Wasserbuch eingetragen am 28.02.2005, geändert am 07.02.2006.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 2152 Seite 2
