



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern Wasserbuchblatt Nr.: 2153

- 1. Adressat:** Zweckverband Grevesmühlen

Karl-Marx-Straße 9
23936 Grevesmühlen
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 04.10.2004 in der Fassung des 1. Änderungsbescheides vom 10.03.2005 und des 2. Änderungsbescheides vom 09.12.2010
erteilt durch: Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg
Aktenzeichen: 66.111010-058089-004/2004
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in den Vorfluter 7/3
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Vorfluter 7/3
Ort: Roggenstorf
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
| N-32-83-A-c | 5977862 | 2636102 |
- 6. Zweck:** Ableiten von behandeltem Abwasser aus der Teichkläranlage Roggenstorf
- 7. Maß:**
- | | |
|--|-------------------------|
| Einleitmenge: | |
| Anschluß | 270 EW |
| Abwassermenge (Fremdwasser 25%) | 32 m ³ /d |
| Trockenwetterabfluss (100l/E d) | 27 m ³ /d |
| Jahresschmutzwassermenge | 9.855 m ³ /a |
| Beschaffenheit: | |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 40 mg/l |
| Stickstoff gesamt als Summe | |
| Ammonium-, Nitrit- und Nitratstickstoff (Nges) | 50 mg/l |
| Phosphor gesamt (Pges) | 15 mg/l |

8. Befristung: 31.10.2014

In das Wasserbuch eingetragen am 24.02.2005, geändert am 13.01.2011.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 2153 Seite 2
