



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

## Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2228

- 1. Adressat:** Zweckverband Radegast  
Schloßplatz 7  
19217 Holdorf
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 18.11.2004  
**erteilt durch:** Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg  
**Aktenzeichen:** 66.1110/10-058 004-026/2004
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleitung von Abwasser in den LV 27
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: LV 27  
Ort: Badow
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
| N-32-95-A-a  | 5944820         | 2638917           |
- 6. Zweck:** Ableiten von behandeltem Abwasser aus der mechanisch-biologischen Kläranlage Badow (SBR-Verfahren)
- 7. Maß:**
- |                                     |          |  |
|-------------------------------------|----------|--|
| Einleitmenge:                       | Anschluß | 2.000 EW   |
| Abwassermenge (Fremdwasser 30% )    |          | 260 m <sup>3</sup> /d<br>11 m <sup>3</sup> /h<br>3 l/s |
| Trockenwetterabfluss (100l / E / d) |          | 200 m <sup>3</sup> /d                                  |
| Jahresschmutzwassermenge            |          | 73.000 m <sup>3</sup> /a                               |
- Beschaffenheit:
- |                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Parameter                             | Überwachungswerte |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)     | 110 mg/l *        |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 25 mg/l *         |
| Ammoniumstickstoff (NH4-N)            | 10 mg/l *         |

\* Probenahmeart = qualifizierte Stichprobe

**8. Befristung:** 30.11.2014

In das Wasserbuch eingetragen am 25.02.2005.  
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 2228 Seite 2
--------------------------------------