



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2231

- 1. Adressat:** Gemeinde Siedenbollentin
über Amt Tollensetal
Schulstraße 3
17089 Burow
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 07.12.2004
- erteilt durch:** Landrat des Landkreises Demmin
Aktenzeichen: KAZ-52071-001-04
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)
in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in den Vorfluter Z9
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Z9
Ort: Siedenbollentin
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
| 2246 | 5956550 | 4591020 |
- 6. Zweck:** Ableiten von gereinigtem Schmutzwasser aus der Abwasserbehandlungsanlage
Siedenbollentin (künstl. belüftete AW-Teiche)
- 7. Maß:**
- | | | |
|-----------------------------|--------|--------------------------|
| Einleitmenge: Abwassermenge | mittel | 8,0 m ³ /h |
| Trockenwetterabfluß | mittel | 113,0 m ³ /d |
| Jahresschmutzwassermenge | | 34.000 m ³ /a |
- Beschaffenheit:
- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Parameter | Überwachungswerte |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 110 mg/l * |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 25 mg/l * |
- * Probenahmeart = qualifizierte Stichprobe
- 8. Befristung:** 31.12.2016

In das Wasserbuch eingetragen am 24.03.2005.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 2231 Seite 2
