



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2288

- 1. Adressat:** Vielanker Brauhaus GmbH & Co.KG
Lindenplatz 1
19303 Vielank
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 28.01.2005 in der Fassung des 1. Änderungsbescheides vom 27.02.2017 und 2. Änderungsbescheides vom 04.04.2017
erteilt durch: Landrat des Landkreises Ludwigslust
Aktenzeichen: 532-68.692.2-21-1/B-1103/001-04
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in das oberirdische Gewässer Nr.2
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Gewässer Nr. 2
Ort: Vielank
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert
33242466 5905011
- 6. Zweck:** Ableiten des behandelten häuslichen und gewerblichen Abwassers - SBR-Anlage (850 EW)- Brauerei und Gaststätte
- 7. Maß:** Einleitmengen:
Einleitmenge:
max. Schmutzwassermenge 800 l/min
74 m³/d
27.000 m³/a
Die Schmutzwassermenge entspricht gleichzeitig der max. Abwassermenge.
- Beschaffenheit:
- | Parameter | einzuhaltende Überwachungswerte |
|---|---------------------------------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 110 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 25 mg/l |
| Ammoniumstickstoff (NH ₄ -N) | 10 mg/l |
| Gesamt-Stickstoff (Nges.) | 18 mg/l |
| Gesamt-Phosphor (Pges.) | 25 mg/l |

Die Überwachungswerte für Nges. und Pges. werden ab dem 01.01.2017 bei der Berechnung der Abwasserabgabe berücksichtigt.

8. Befristung: 31.12.2030

In das Wasserbuch eingetragen am 05.07.2005 , geändert am 15.11.2017.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.