



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2352

- 1. Adressat:** Stadt Neustrelitz
-Der Bürgermeister-
Postfach 1142
17221 Neustrelitz
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 04.08.2005
- erteilt durch:** Staatliches Amt für Umwelt und Natur Neubrandenburg
Aktenzeichen: StAUN NB 5200.3.2.5-55050-2005
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 5 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)
in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in das Grundwasser

- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Grundwasser
Ort: Neustrelitz

<u>Karte</u>	<u>Hochwert</u>	<u>Rechtswert</u>	
N-33-87-C-c-1	5920080	3370030	Versick.-becken 1
	5919600	3369980	Versick.-becken 2

- 6. Zweck:** Ableiten von gereinigtem Abwasser aus der Kläranlage Neustrelitz
(Versickerung)

- 7. Maß:** Einleitmenge:
Trockenwetterabfluss 500 m³/h
6.000 m³/d
1.500.000 m³/a
Qmax. 1.800 m³/h
11.800 m³/d

Beschaffenheit: Parameter	einzuhaltende Überwachungswerte
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)	70 mg/l
Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5)	10 mg/l
Stickstoff ges. (Nges), als Summe von Ammonium-, Nitrit- und Nitratstickstoff	10 mg/l
Phosphor gesamt (Pges)	0,5 mg/l
abfiltrierbare Stoffe	10 mg/l

8. Befristung: 31.12.2030

In das Wasserbuch eingetragen am 17.10.2005.

Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 2352 Seite 2
