



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2393

- 1. Adressat:** Gemeinde Schlemmin
über Amt Ribnitz-Damgarten
Am Markt 1
18311 Ribnitz-Damgarten
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 15.12.2005, zuletzt geändert durch
5. Änderungsbescheid vom 24.03.2022
erteilt durch: Landrat des Landkreises Nordvorpommern
Aktenzeichen: WE 8/13057/077/96546/280/05
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)
in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in den Graben 43/7/2 mit
Vorflut zum Langenhanshäger Bach
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Graben 43/7/2
Ort: Ribnitz - Damgarten/OT Schlemmin
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):

Rechtswert Hochwert

33349615 6011002
- 6. Zweck:** Ableiten von behandeltem kommunalem Abwasser aus der KA Schlemmin
(TK-Anlage)
- 7. Maß:** Einleitmenge: 300 EW- angeschlossen 270 E und 30 EGW Hotelgewerbe
- | | |
|--------------------------|--|
| Qd mittel | 32,0 m ³ /d (0,1 m ³ /(E x d)) |
| QT (Trockenwetter) | 48,0 m ³ /d (QF = ca.50%) |
| Jahresschmutzwassermenge | 10.000,00 m ³ /a |
-
- | Beschaffenheit | einzuhaltende Überwachungswerte |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Parameter | |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l* |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 40 mg/l* |
| abwasserabgaberelevante Parameter | |
| Phosphor gesamt | 16 mg/l* |
| Stickstoff anorg. ges. | 70 mg/l* |
- * Probenahmeart = qualifizierte Stichprobe
- 8. Befristung:** 31.12.2022

In das Wasserbuch eingetragen am 13.03.2006 , geändert am 18.10.2022.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr. 2393 Seite 2
