



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2402

- 1. Adressat:** Wasserversorgungs- und Abwasserzweckverband
Güstrow - Bützow - Sternberg
Carl-Hopp-Straße 1
18069 Rostock
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 16.09.2005 in der Fassung des
1. Änderungsbescheides vom 25.06.2007
erteilt durch: Landrat des Landkreises Parchim
Aktenzeichen: 68.20/44/10.3/416/05
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)
in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von gereinigtem Abwasser in die Göwe
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Göwe
Ort: Kuhlen-Wendorf/OT Müsselmow
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|---------------|-----------------|-------------------|
| N-32-84-C-d-3 | 5954135 | 2673610 |
- 6. Zweck:** Ableiten von behandeltem Abwasser aus der KA Müsselmow
(SBR-Anlage)
- 7. Maß:** Anschlußgrad 100 EGW
- Einleitmenge: max. Qd = 13 m³/d
Jahresschmutzwassermenge Qa = 4.745 m³/a

| Beschaffenheit: Parameter | einzuhaltende Überwachungswerte |
|---|------------------------------------|
| CSB (Chemischer Sauerstoffbedarf) | 150 mg/l* |
| BSB5 (Biochemischer Sauerstoffbedarf) | 40 mg/l* |
| Stickstoff ges. (Nges) Summe aus NH ₄ -N, NO ₃ -N und NO ₂ -N | 50 mg/l* |
| Phosphor ges. (Pges) | 10 mg/l* |
| pH - Wert | 6,5 - 8,0 |
| frei von aufschwimmenden Ölen und Fetten | |

* Probenahmeart = qualifizierte Stichprobe

8. Befristung: 01.06.2021

In das Wasserbuch eingetragen am 24.02.2006, geändert am 21.09.2007.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

| |
|--------------------------------------|
| Wasserbuchblatt Nr.: 2402 Seite 2 |
|--------------------------------------|