



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

## Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2403

- 1. Adressat:** Stadt Plau am See  
Markt 2  
19395 Plau
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 24.01.2005  
**erteilt durch:** Landrat des Landkreises Parchim  
**Aktenzeichen:** 68.20-ha
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes  
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)  
in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Oberflächenwasser in den Ziegeleigraben
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Ziegeleigraben  
Ort: Plau
- | <u>Karte</u>  | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |     |
|---------------|-----------------|-------------------|-----|
| N-33-85-D-a-3 | 5928120         | 3318280           | von |
|               | 5928150         | 3318450           | bis |
- 6. Zweck:** Ableiten von anfallendem Oberflächenwasser von der Deponie Plau;  
über Sickerwasser, Ziegeleiteich und Schilfgebiet
- 7. Maß:** abzuleitende Wassermenge  
(Überleitung Sickerteich in Ziegeleiteich) 15.750 m<sup>3</sup>  
Pegelstand Sickerteich: 1,50 m über Rohrsohle

Beschaffenheit Parameter	einzuhaltende Überwachungswerte
CSB	200 mg/l*
BSB5	20 mg/l*
Stickstoff ges. (Nges) als Summe aus: NH4-N+NO3-N+NO2-N	70 mg/l*
Giftigkeit gegenüber Fischeiern	2
AOX	0,5 mg/l*
Quecksilber	0,05 mg/l*
Cadmium	0,1 mg/l*
Chrom	0,5 mg/l*

Wasserbuchblatt Nr.: 2403  
Seite 1

Nickel	1,0 mg/l*
Blei	0,5 mg/l*
Kupfer	0,5 mg/l*
Zink	2,0 mg/l*
Sulfid	1,0 mg/l*
Phosphor	3,0 mg/l*

\* Probenahmeart = qualifizierte Stichprobe

**8. Befristung:** 21.10.2019

In das Wasserbuch eingetragen am 13.10.2005.

Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.