



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

## Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2417

- 1. Adressat:** Zweckverband Grevesmühlen  
Karl - Marx - Str. 9  
23936 Grevesmühlen
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 09.03.2005 in der Fassung  
des 1. Änderungsbescheides vom 09.12.2010  
**erteilt durch:** Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg  
**Aktenzeichen:** 66.11-10-10-5834-004/2005
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes  
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)  
in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von gereinigtem Abwasser in den Vorfluter LV 7/11/B6  
zum Vorfluter 22/3 (Thorstorfer Graben)
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: LV 7/11/B6  
Ort: Grevesmühlen
- | <u>Karte</u>  | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|---------------|-----------------|-------------------|
| N-32-83-A-d-2 | 5974595         | 2647165           |
- 6. Zweck:** Ableiten von behandeltem Abwasser aus der KA Hamberge  
(Kompaktkläranlage)
- 7. Maß:**
- |                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Anschluß:                        | 150 EW                  |
| Abwassermenge (Fremdwasser 100%) | 30 m <sup>3</sup> /d    |
| Trockenwetterabfluss (100l/E/d)  | 15 m <sup>3</sup> /d    |
| Jahresschmutzwassermenge         | 5.475 m <sup>3</sup> /a |
- 
- | Beschaffenheit<br>Parameter                    | einzuhaltende<br>Überwachungswerte |
|--|------------------------------------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)              | 150 mg/l                           |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5)          | 40 mg/l                            |
| Stickstoff gesamt als Summe                    |                                    |
| Ammonium-, Nitrit- und Nitratstickstoff (Nges) | 50 mg/l                            |
| Phosphor gesamt (Pges)                         | 15 mg/l                            |
- 8. Befristung:** 31.03.2015

In das Wasserbuch eingetragen am 20.02.2006, geändert am 13.01.2011.  
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 2417 Seite 2
--------------------------------------